

## Požární dveře jako požárně bezpečnostní zařízení

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku.

**Pro správnou funkci PBZ je nutná jejich pravidelná běžná údržba provozovatelem** podle Průvodní dokumentace výrobce, kterou předáváme s výrobkem (Návod na obsluhu a běžnou údržbu). Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční kontrola provozuschopnosti PBZ.

**Podle zákona č. 246/2001 Sb. je nutné jednou ročně provádět vizuální kontrolu požárního uzávěru** včetně doplňků (vrchního kování, samozavírače, požárního obvodového těsnění, padací lišty). V případě mechanického poškození nebo netěsnosti uzávěru je nutné tuto vadu neodkladně odstranit. V případě, kdy se prokáže, že periodické kontroly PBZ nebyly prováděny a dojde k požáru, vystavuje se uživatel nebezpečí nepokrytí pojistné události pojišťovnou.

Z hlediska výrobce upozorňujeme, že zásahy do našich výrobků a konstrukcí PBZ, provedené jinou osobou než proškolenou osobou nebo k této činnosti jím autorizovanou osobou, budou mít za následek ztrátu záruky.

Reichel Kamil, Na staré cestě 265, Šilheřovice

**Provozovna:** U dubu 3, Markvartovice

**Podniková prodejna, showroom:** Stavebniny Janík, Hlučínská 484/61, Ostrava-Přívoz

Tel. : (+420) 605 884 504    info@internal.cz